



Cooperative Fire Protection since 1927



TEHAMA COUNTY FIRE DEPARTMENT

Protection and Planning Bureau

633 Washington Street, Room 22, Red Bluff, California 96080 - (530) 527-7986

DEFENSIBLE SPACE INSPECTION REPORT

Owner / Occupant: Dueno / Ocupante:
Phone Number: Número de teléfono:
Assessor's Parcel Number: Número de paquete del asesor:
Inspection Date: Fecha de inspección:

Mailing Address: Dirección postal:
Parcel Location / Physical Address: Ubicación del paquete / dirección física:
Reinspection Date On Or After: Fecha de reinspección en o después:

First Inspection Primera inspección
Second Inspection Segunda inspección
Third Inspection Tercera inspección

Provide 100 feet of clearance around all buildings, or to the property line whichever comes first, as follows:
Proporcione 100 pies de espacio libre alrededor de todos los edificios, o a la línea de propiedad lo que ocurra primero, de la siguiente manera:

- Cut grass to 4 inches or less. Corte el zacate a 4 pulgadas o menos.
Trim trees to 6 feet above the ground. Recorte los árboles a 6 pies sobre el suelo.
Thin brush and shrubs to slow fire spread. Poda los arbustos para reducir la propagacion del fuego.
Remove brush and / or debris piles. Elimine arbustos y / o pilas de escombros.
Remove dead material in and around trees and shrubs. Elimine el material muerto en y alrededor de arboles y abustos.
Remove all dead and dying trees, branches and shrubs, or other plants adjacent to or overhanging any buildings. Elimine todos los árboles, ramas y arbustos muertos y moribundos, u otras plantas adyacentes o que sobresalgan de cualquier edificio.

Vacant/Unimproved Parcel: Parcela vacante/no mejorada:

- Vacant/unimproved parcels 2 acres in size or smaller shall provide firebreak on the entire parcel. (Cutting all grass to 4 inches or less, remove debris and brush piles, etc.)
Las parcelas desocupadas/no mejoradas de 2 acres o menos deben proporcionar cortafuegos en toda la parcela. (Cortar todo el césped a 4 pulgadas o menos, quitar escombros y montones de maleza, etc.)
Vacant/unimproved parcels between 2 and 10 acres in size shall provide a 30 foot firebreak around the edge of the parcel.
Las parcelas desocupadas/no mejoradas de entre 2 y 10 acres deberán proporcionar un cortafuegos de 30 pies alrededor del borde de la parcela.

Other: Otro:

- Cut all tree limbs within 10 feet of all chimneys or stovepipe outlet. Corte todas las ramas de los árboles a menos de 10 pies de todas las chimeneas o salida de tubo de estufa.
Remove leaves, needles or other vegetation on roofs, gutters, decks, porches, stairways, etc. Retire hojas, agujas u otra vegetación en techos, canaletas, terrazas, porches, escaleras, etc.
Remove flammable vegetation and items that could catch fire which are adjacent to, or below decks, balconies, and stairs. Quite la vegetación inflamable y los elementos que puedan incendiarse que se encuentren junto a o debajo de cubiertas, balcones y escaleras.

Comments: Comentarios:

VIOLATIONS CLEARED VIOLACIONES DESPEJADAS
NO VIOLATIONS SIN VIOLACIONES

Inspector (Print):



Defensible Space Zones and Firebreak Requirements

Zone 1:


- Remove all dead and dying trees, branches and shrubs, or other plants adjacent to or overhanging buildings.
- Remove flammable vegetation and items that could catch fire which are adjacent to, or below, combustible decks, balconies, and stairs.
- Relocate exposed woodpiles outside of Zone 1.
- Remove or separate live flammable ground cover and shrubs.

Zone 2:

- Cut annual grasses and forbs down to a maximum height of 4 inches.
- Remove ladder fuels by trimming trees up to 6' high.

Remove or separate live flammable ground cover and shrubs to reduce fire spread.

Trees must be trimmed a minimum of 6' up from the ground, with 10' minimum spacing.



- On unimproved/vacant parcels that are two (2) acres in size or smaller a firebreak shall be required over the entire parcel.
- On unimproved/vacant parcels that are two (2) to ten (10) acres in size, a thirty (30) foot firebreak may be required within the parcel boundaries, if adjacent lots are developed with residences or other structures.

Obstructions (debris piles, items that could catch fire, etc.) shall be removed from within the firebreak area.

For more information visit:

www.tehamacountyfire.org/preparedness/

** Required firebreaks shall be created by mowing, disking or removing all weeds, grass, rank growth, to a height of no more than four (4) inches. Shrubs may be retained within firebreaks if they are spaced a distance equal to not less than three (3) times their widest diameter and are not less than ten (10) feet from buildings and free of dead wood or litter. Trees may be retained within the fire break if they are trimmed to six (6) feet up from the ground. Trees and bushes must be free of dead wood and litter.*

** 100 feet of defensible space is required under the Public Resources Code (PCR) 4291 and Tehama County Ordinance 2122 - Chapter 9.05.*

AGRICULTURAL PARCELS

- Agricultural parcels with structures shall have a 100' firebreak around all structures, or to the property line whichever comes first.
- Irrigated agricultural parcels shall be exempt from the 100' firebreak if deemed as not contributing to any nuisance.

